

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CSOLLÁK LÁSZLÓ

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó

Mint a termék gyártója kijelenti, hogy a


BS 300 tip. OSZTÓTEST

beépítésre alkalmas.

GYÁL 2012,09.01.

Székely Melinda

.....
Minőségbiztosítási vezető



BS 300	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
Osztóttest beépített szeleppel	2-12	G ¾	50

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

Anyaga: Sárgaréz

Kivitel: 2-12 körös

Termék típusa: BS 300 Osztóttest

Felhasználási terület: Hálózati vízellátás ill. fűtési rendszerekhez

Műszaki jellemzők: Az elzáró szelepek osztóttesten belül helyezkednek el, 3/4" eurokónuszos csatlakozási lehetőség

Legnagyobb üzemi nyomás 1 Mpa (10 bar)

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

Szavatosság: A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.