

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**CSOLLÁK LÁSZLÓ**

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó

Mint a termék gyártója kijelenti, hogy az


**OSZTÓTEST**

beépítésre alkalmas.

**GYÁL 2008,02.01.**

*Losonczy Ferencné*

.....  
Minőségbiztosítási vezető



Elosztó típusa	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
Osztóttest beépített Szeleppel 1"	2-12	G ¾	50

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

Felhasználási terület: Fűtés illetve melegvizes rendszerekhez

Termék típusa: Osztó-gyűjtő\_1" –os kivitel.

Anyaga: Sárgaréz

Műszaki jellemzők: Legnagyobb üzemi nyomás 1 Mpa (10 bar)

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

Szavatosság: A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.