

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CSOLLÁK LÁSZLÓ

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó

Mint a termék gyártója kijelenti, hogy az


OSZTÓTEST

beépítésre alkalmas.

GYÁL 2008,02.01.

Losonczy Ferencné

.....
Minőségbiztosítási vezető



Elosztó típusa	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
Osztótest beépített Szeleppel 5/4"	3-12	G 3/4	50

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

Felhasználási terület: Fűtés illetve melegvízes rendszerekhez

Termék típusa: Osztó-gyűjtő_5/4" –os kivitel.

Anyaga: Sárgaréz

Műszaki jellemzők: Legnagyobb üzemi nyomás 1 Mpa (10 bar)

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

Szavatosság: A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.