

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CSOLLÁK LÁSZLÓ

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó


Mint a termék gyártója kijelenti, hogy a

BS 500 tip.OSZTÓTEST


beépítésre alkalmas.

GYÁL, 2015.02.01.

Csollák László
Vállalkozó



Székely Melinda
Minőségbiztosítási vezető



BS 500	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
Osztóttest beépített tömegárammérős	2-12	G 3/4	50

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

Anyaga: Sárgaréz

Kivitel: 2-12 körös

Termék típusa: BS 500 Osztóttest

Műszaki jellemzők: Áramlásmérős osztóttest, visszatérő ágba kell beépíteni, 3/4" eurokónuszos csatlakozási lehetőséggel.

Legnagyobb üzemi nyomás 6 Bar

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

Felhasználási terület: Fűtési rendszerek

Szavatosság: A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.