

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**CSOLLÁK LÁSZLÓ**

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó


Mint a termék gyártója kijelenti, hogy a

**BS 520 típ.OSZTÓTEST**

beépítésre alkalmas.

**GYÁL, 2019.02.01.**

**Csollák László**  
Vállalkozó



**Székely Melinda**  
Minőségbiztosítási vezető



<b>BS 520</b>	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
<b>1'' Osztóttest Tömegáramszabályzós 0-8 l/perc</b>	<b>2-12</b>	<b>G 3/4''</b>	<b>50</b>
<b>5/4'' Osztóttest Tömegáramszabályzós 0-8 l/perc</b>	<b>2-12</b>	<b>G 3/4''</b>	<b>50</b>

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

**Anyaga:** Sárgaréz

**Kivitel:** 2-12 körös

**Termék típusa:** BS 520 Osztóttest

**Műszaki jellemzők:** Áramlásmérős osztóttest, visszatérő ágba kell beépíteni 3/4'' eurokónuszos csatlakozási lehetőséggel.

Legnagyobb üzemi nyomás 6 Bar

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

**Felhasználási terület:** Fűtési rendszerek

**Szavatosság:** A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.